



# Горелка газозвоздушная инжекторная ГВ ДЖЕТ 143, ГВ ДЖЕТ 143-02

## ПАСПОРТ ДЖЕТ 143 00 00 00 ПС



### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Горелки газозвоздушные ДЖЕТ 143, ДЖЕТ 143-02 предназначены для ремонтных работ, связанных с нагревом, пайкой металлов и других материалов, где допускается применение открытого пламени (обжиг древесины, опаливание, оплавление битумных материалов и других пластических масс, стеклодувные и ювелирные работы). В качестве горючего газа используют пропан-бутановую смесь (ПБС), метилацетилен-алленовую фракцию (газ МАФ) или природный газ (метан) (ПГ).

Горелки изготавливаются климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°С.

Примеры условного обозначения установки при заказе см. табл.1:

«Горелка ГВ ДЖЕТ 143 Р1 М2»—горелка газозвоздушная с наконечником Р1, и монтажной частью М2, газ ПБС, длина горелки 240 мм;

«Горелка ГВ ДЖЕТ 143 МАФ2 М3»—горелка газозвоздушная с наконечником МАФ2 и монтажной частью М3, газ МАФ, длина горелки 320 мм;

«Горелка ГВ ДЖЕТ 143-02 Р00 М4»—горелка газозвоздушная с наконечником Р00, и монтажной частью М4, газ ПБС, длина горелки 265мм.

Таблица 1

Обозначение	Модель	Длина, Ширина, Высота, мм	Комплект поставки		
			обозначение	наименование	кол. шт.
ДЖЕТ 143 00 00 00	ГВ ДЖЕТ 143	240x28x92	ДЖЕТ 140 01 00 00	ствол	1
			ДЖЕТ 116 00 00 01	ниппель	1
			ДЖЕТ 116 00 00 02	гайка	1
-01		320x60x150	ДЖЕТ 140 01 00 00	ствол	1
			ДЖЕТ 143 00 00 01	удлинитель*	1
			ДЖЕТ 116 00 00 01	ниппель	1
-02	ГВ ДЖЕТ 143-02	265x28x74	ДЖЕТ 116 00 00 02	гайка	1
			ДЖЕТ 143 01 00 00	ствол	1
			ДЖЕТ 143 01 02 00	ниппель фильтрующий	1

\* по заказу может поставляться удлинитель длиной 100 мм ДЖЕТ 143 03 00 00

Таблица 2

Обозначение	Комплект сменных частей*					Комплект монтажных частей*	
	наконечник в сборе					обозначение	марк
	наконечник			жиклер			
	обозначение	марк.	Ø D, мм	обозначение	Øотв.мм d+0,025		
ДЖЕТ 143 00 00 00	ДЖЕТ 000 420 000	P1	21	ДЖЕТ 000 420 004	0,3	ДЖЕТ 000 430 100	M1
	ДЖЕТ 000 420 100	P2	26,5	-01	0,6		
	ДЖЕТ 102 05 00 00	P3	45	-02	1,0		
	ДЖЕТ 000 420 100-01	МАФ 2	26,5	-01	0,6	ДЖЕТ 000 430 200	M2
	ДЖЕТ 102 05 00 00-01	МАФ 3	45	-02	1,0		
	ДЖЕТ 102 08 00 00	ПГ2	26,5	-07	0,5		
-01	ДЖЕТ 102 02 00 00	P4	60	-03	1,3	ДЖЕТ 000 450 001-02	M3
	ДЖЕТ 102 02 00 00-01	ПГ4	60	-10	1,8		
	ДЖЕТ 102 05 00 00	P3	45	-02	1,0	ДЖЕТ 000 430 350	M4
	ДЖЕТ 102 05 00 00-01	МАФ 3	45	-02	1,0		
	ДЖЕТ 102 05 00 00-02	ПГ3	45	-09	1,3		
-02	ДЖЕТ 000 420 000	P1	21	ДЖЕТ 000 420 004	0,3	ДЖЕТ 001 300 000	Ред. БПО- 5
	ДЖЕТ 102 06 00 00	P00	8	ДЖЕТ 102 06 01 00	0,15		
	ДЖЕТ 102 07 00 00	P0	11	-01	0,25		

Примечания:

P0, P00 - пайка металла толщиной до 0,3 мм мягкими припоями, с применением ПБС;

P1 - пайка металла толщиной до 0,5 мм мягкими припоями, с применением ПБС или газа МАФ;

P2, -пайка металла толщиной до 1,5 мм мягкими припоями, нагрев, оплавление и обжиг металлов и неметаллов, с применением ПБС, ПГ;

P3; P4- нагрев, оплавление и обжиг металлов и неметаллов, с применением ПБС;

\* комплектуется по заказу.

## 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Основные технические характеристики указаны в табл.3

Таблица3

Горелка	ГВ ДЖЕТ 143, ГВ ДЖЕТ 143-01										
Рабочее давление горючего газа, МПа	0,05...0,1			0,1...0,4							
Масса комплекта поставки, кг, не более	0,23										
Маркировка наконечника	P00	P0	P1	P2	P3	P4	МАФ2	МАФ3	ПГ2	ПГ3	ПГ4
Горючий газ	ПБС			ПБС, МАФ			МАФ		ПГ		
Расход газа при давлении 0,2МПа, кг/ч	0,04	0,1	0,14	0,65	1,65	2,5	0,65	1,65	-	-	-
Расход газа при давлении 0,2МПа, м³/ч	0,02	0,05	0,07	0,33	0,8	1,3	0,8	1,3	0,25	1,3	2,5
Тепловая мощность, кВт	0,5	1,2	1,7	8	20	31	9	22	4	20	34
Температура пламени, С°	1000 (ПГ), 1200(ПБС), 1300(МАФ)										

2.2 Шумовые характеристики установок не должны превышать величин указанных в табл. 4

Таблица4

Уровни звуковой мощности, Lw, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									
Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
дБ	87	94	99	97	97	97	87	85	
Эквивалентный скорректированный по А уровень звуковой мощности, Lwa, дБА						101			
Эквивалентный уровень звука излучения, Lраег, дБА						90			

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Комплект поставки - см. табл.1


Паспорт ДЖЕТ 143 00 00 00 ПС -1шт

Комплект монтажных частей\* - см. табл.2

Комплект сменных частей\* - см. табл.2

Примечание. \*По согласованию с заказчиком.

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ



- 1-ствол  
2-нипель с гайкой  
3-нипель фильтрующий  
4-удлинитель  
P1; P2; МАФ2; ПГ2; P3; МАФ3; ПГ3; P4; ПГ4; P0; P00 - наконечники в сборе
- M1-вентиль к 1л баллону  
M2-клапан переходник 5л баллону  
M3-переходник  $dy6,3-dy9,0$   
M4-штуцер с гайкой к 50л баллону

**Рис.1 Горелка ГВ ДЖЕТ 143; ДЖЕТ 143-02**

4.1 Горелки ГВ ДЖЕТ 143, ГВ ДЖЕТ 143-02 инжекторного типа с подсосом воздуха из атмосферы. Полный комплект состоит из единого ствола 1, комплектуемого различными наконечниками см. табл.2 и рис.1. Для подключения к баллонам используются монтажные части см. табл.2 и рис.1.

4.2 Дозирующий газовый жиклер расположен в основании наконечника. Горючий газ через жиклер попадает в наконечник и через боковые отверстия засасывает воздух для образования смеси. Образовавшаяся смесь сгорает, образуя пламя на выходе из наконечника.

4.3 Для обеспечения нормальной работы горелок боковые отверстия наконечника должны быть чистыми и полностью открытыми.

4.4 В клапане горелки применен сальниковый уплотнитель.

### 5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Перед началом работы убедиться в отсутствии механических повреждений на деталях и узлах горелок, газового рукава и баллона.

5.2 Установить необходимый наконечник с жиклером на ствол ГВ ДЖЕТ 143 или ГВ ДЖЕТ 143-02. Жиклер является принадлежностью наконечника и не взаимозаменяем для других наконечников. Жиклеры маркируются рисками в количестве соответствующем номеру наконечника.

Для удлинения наконечника на него может быть установлен удлинитель.

5.3 Установить монтажную часть на баллон, для ГВ ДЖЕТ 143-02 это редуктор БПО-5. Монтажную часть соединить со стволом газовым рукавом. Для соединения рекомендуется использовать Рукав I-6,3-0,63 ГОСТ 9356 необходимой длины.

Для горелки ГВ ДЖЕТ 143-02 между стволом и рукавом установить ниппель фильтрующий ДЖЕТ 143 01 02 00. При засорении ниппеля фильтрующего – заменить фильтрующий элемент.

5.4 Во избежание засорения жиклеров перед вводом горелок в эксплуатацию продуть рукав от загрязнений сжатым воздухом.

5.5 Установить рабочее давление горючего газа.

5.6 Открыть вентиль баллона. Открыть клапан горелки и поджечь горючий газ на срезе наконечника. Для наконечника P0 P00, используя источник открытого огня (зажигалка), предварительно прогреть срез в течение 30 сек. Для наконечников P00, P0, ПГ2, ПГ2,5 перед зажиганием закрыть заслонкой воздушные отверстия возле жиклера и открыть их после прогрев наконечника до температуры устойчивого поддержания горения пламени.

Вращением маховика можно установить необходимую величину расхода газа. Расход газа также можно регулировать изменением выходного давления редуктора или клапана М2 (вращая маховик). При резком открывании клапана горелки или недостаточном прогреве среза наконечника (Р0; Р00) возможен срыв пламени.

5.7 После окончания работы закрыть вентиль баллона, после выжигания остатков газа в горелке и рукаве закрыть клапан горелки.

5.8 Наконечник горелки при работе прогревается до температуры достаточной для воспламенения легковоспламеняющихся материалов, поэтому и после выключения горелки с ней следует обращаться осторожно.

5.9 Для прочистки жиклера использовать медную или алюминиевую иглу.

5.10 При рабочем износе фторопластового сальника возможно появление утечки в регулировочном клапане горючего газа. Для ликвидации ее следует подтянуть буксу затяжки сальника. Для этого необходимо ключом 14 повернуть втулку против часовой стрелки (левая резьба) до ликвидации утечки, определяемой методом омыливания. Чрезмерная затяжка сальника затрудняет вращение маховика и приводит быстрому износу сальника.

***Все монтажные части, поставляемые в комплекте должны использоваться только с данной горелкой! Категорически запрещается подключать от них газовые плиты!***

## **6 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 При эксплуатации горелок необходимо соблюдать:

- «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процесса напыления и газопламенной обработке металлов», ПОТ РМ-019-2001;

-ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

-ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

- «Правила пожарной безопасности в РФ», ППБ 01-03.

6.2 Для защиты от шума использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.051.

6.3 Для защиты кожи от ожогов, вызванных излучением, расплавленным металлом, искрами, необходимо использовать защитную спецодежду такую, как перчатки, фартуки, спецобувь и т.д.

6.4 Не касаться нагретыми частями горелки легковоспламеняющихся материалов.

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

7.1 Горелки ГВ транспортируются любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании необходимо соблюдать правила перевозки грузов, действующие на транспорте данного вида.

7.3 Транспортирование и хранение для районов с умеренным и холодным климатом должно соответствовать группе условий 7 (Ж1) по ГОСТ 15150. Для установок, упакованных в ящики из гофрокартона, транспортирование и хранение — по группе условий 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

## **8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта о забраковании произвольной формы, составленном при участии представителя предприятия и ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 *При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований производства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.*

## **9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

9.1 Горелка ГВ ДЖЕТ 143 00 00 00 \_\_\_\_\_ изготовлена и испытана в соответствии с ТУ 3645-005-13071510-2006 и ГОСТ 29091 и признана годной для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке: \_\_\_\_\_

9.3 Дата выпуска: \_\_\_\_\_

## **10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу горелку в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

## **11. СВЕДИНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.25548/22 от 26.01.2022

Срок действия по 20.01.2027 г. включительно.

**Изготовитель: ООО «СваркаДжет»**  
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298  
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527  
E-mail: [jet@svarkajet.ru](mailto:jet@svarkajet.ru)  
<http://www.promjet.ru>