

Коллектор газовый КР-03
ПАСПОРТ
ДЖЕТ 245 00 00 00-36 ПС



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Коллектор газовый КР-03 (далее — коллектор) предназначен для объединения баллонов в рампу для последующей подачи пропанбутановой смеси (ПБС) к потребителю, (используемый материал- сталь).

1.2 Вид климатического исполнения: УХЛ2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды, указанной в таблице технических данных.

1.3 Пример условного обозначения коллектора при заказе (см. табл. 1):

"Коллектор газовый КР-03 ДЖЕТ 245 00 00 00-36" - коллектор газовый КР-03, имеет 6 запорных клапана ВБ-2 и резьбу на левом торце трубы коллектора и гнездо для установки датчика давления с резьбой G1/2.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные указаны в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика	ДЖЕТ 245 00 00 00-36
Рабочая среда	ПБС
Вентиль пропановый ВБ-2 PN 1,6 МПа, шт.	6
Шаг клапанов, мм	120
Наибольшее рабочее давление, Pmax, МПа (кгс/см ²), не более	1,6 (16)
Диаметр номинальный, (DN), мм	3,5
<i>Присоединительные резьбы:</i>	
выходного штуцера коллектора	Sp21,8LN
входных штуцеров клапанов запорных	Sp21,8LN
гнезда датчика давления	G1/2
<i>Габаритные размеры, мм, не более</i>	
длина	682
ширина	90
высота	160
Масса, кг, не более	5,1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

-Коллектор газовый КР-03	1 шт.
-Заглушка технологическая ДЖЕТ 245 00 10 00	1 шт.
-Паспорт ДЖЕТ 245 00 00 00-36 ПС	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Внешний вид коллектора КР-03 и его модификации приведены на рис.1. В состав коллектора 1 входят труба с приварным концевым штуцером и штуцерами под запорные клапаны, кронштейны 5, заглушка, гнездо датчика давления 4. В коллектор, через переходники 3 установлены вентили ВБ-2 2. Вентили сориентированы по 3 в каждую сторону.

4.2 Кронштейны предназначены для закрепления коллектора

4.3 Детали коллектора изготовлены из стали и оцинкованы.




Рис.1 Коллектор газовый КР-03 ДЖЕТ 245 00 00 00-36

1 - Коллектор; 2 - Вентиль ВВ-2; 3 - Переходник; 4 Гнездо датчика давления; 5 - Кронштейн.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Коллектор эксплуатируется в составе рампы.

5.2 Не допускается в процессе эксплуатации коллектора воздействия на него механических нагрузок, приводящих к повреждению деталей клапанов и резьбовых соединений.

5.3 Не допускается приложение чрезмерных усилий при закрытии и открытии клапанов коллектора. Запрещается использование ключей при закрывании/(открывании) маховиков.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации коллектора необходимо соблюдать:

- ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- Правила противопожарного режима в РФ;
- Требования ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.052-81 и ГОСТ 12.2.063-81.

6.2 Присоединительные элементы штуцеров должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масла и жиров.

6.3 Запрещается установка коллектора на участках магистралей с давлением рабочей среды большим, чем указанное для данного коллектора номинальное давление.

6.4 Запрещается без согласования с предприятием-изготовителем разборка и ремонт коллектора.

6.5 Категорически запрещается подтягивать детали коллектора, находящегося под давлением рабочей среды.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование допускается любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании необходимо соблюдать правила перевозки грузов, действующие на транспорте данного вида.

7.3 Транспортирование и хранение для районов с умеренным и холодным климатом должно соответствовать группе условий 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. Для коллекторов, упакованных в ящики из гофрокартона, транспортирование и хранение — по группе условий 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта о забраковании произвольной формы, составленном при участии представителя предприятия и ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 *При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, последнее рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.*

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Коллектор рамповый КР-03 в исполнении ДЖЕТ 245 00 00 00-36 изготовлен, обезжирен, испытан согласно ТУ 28.14.11-011-24486740-2022 и признан годными для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке: _____

9.3 Дата выпуска: _____

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

11 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Коллектор декларирован в составе комплекта ramпы перепускной РП (РР, РН).

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.96819/22

Срок действия по 10.04.2027 г. включительно.

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527
E-mail: jet@svarkajet.ru
<http://www.promjet.ru>